HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-01/D/1

216010601339
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJE32023-0001C2

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

一、本报告未加盖“河南省农院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、本报告复制后未加盖“河南省农院检测研究院有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得部分复制本报告。

三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、本报告内容经涂改、增删无效。

五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

六、未经本公司同意，本报告不得用于广告、产品宣传等涉及商业推广的行为。擅自用作商业推广用途的，本公司将依法追究其法律责任。

七、若对本报告有异议，请于收到本报告之日起十日内联系领取报告并签字确认。

检 测 报 告

2、所使用的检测仪器均按规定进行了检定或校准，并在有效期内；

3、所涉及的检测人员均

检测项	检测标准（方法）名称	检测仪器名称
水	GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理	
肉眼可	指标（4.1 肉眼可见物 直接观察法）	

检 测 报 告

续上表

类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称及型号	检出限
地下水	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 8.1 溶解性总固体 称量法	电子天平 FA2004	4mg/L
地下水	氯化物	水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 CIC-250	0.007mg/L
地下水	锰	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子发射光谱仪 iCAP7200	0.01mg/L
地下水	铜	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子发射光谱仪 iCAP7200	0.04mg/L
地下水	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子发射光谱仪 iCAP7200	0.009mg/L

日	及编号（含年号）	及型号	[illegible]
污化物	基置分光光度法	[illegible]	GB/[illegible]
总大肠菌群 多管发酵法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局	电热恒温培养		总大肠
粪源、动植物性微[illegible]测定 平皿计数法 HJ 1000-2018	箱 DH-360AB	--	数

五、检测结果

（1）地下水

坐标	样品编号品编号	样品状总品状态	检测点位
N:34°44'19.6753"			广饶东镇1#地下

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果	单位
	锰	ND	mg/L
	铜	ND	mg/L
	锌	ND	mg/L
	铝	0.022	mg/L
	挥发酚	ND	mg/L
厂区东侧1#地下水监测井	阴离子表面活性剂	ND	mg/L
	耗氧量	1.66	mg/L
	氨氮	0.084	mg/L
	硫化物	ND	mg/L
	钠	54.7	mg/L
	总大肠菌群	<2	MPN/100mL
	细菌总数	52	CFU/mL
	色度	<5	度
	臭和味	无	/
	肉眼可见物	无	/
	[illegible]	[illegible]	mg/L
	硫酸盐	97.9	mg/L
	氯化物	99.9	mg/L

检 测 报 告

续上表

检测点位	检测项目	检测结果	单位
污水处理站北侧 2#地下水监测井	钠	22.9	mg/L
	总大肠菌群	<2	MPN/100mL
	细菌总数	34	CFU/mL
	色度	<5	度
	臭和味	无	/
	肉眼可见物	无	/
	浑浊度	1.6	NTU
	pH	7.4	无量纲
	总硬度	333	mg/L
	溶解性总固体	405	mg/L
污水处理站西侧 3#地下水监测井	锰	ND	mg/L
	铜	ND	mg/L
	阴离子表面活性剂	ND	mg/L
	耗氧量	0.72	mg/L
	总大肠菌群	<2	MPN/100mL
	细菌总数	36	CFU/mL

备注：1.“ND”表示检测结果低于检出限，检出限详见检测分析方法；
2.只对当时采集的样品负责。

编 制：王淑红 审 核：

签 发： 签发日期：

签发人姓名：申高明