HNZYT-Ⅳ-BG/HJ-04/E/0

221601060139
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号 ZYTHJB2024-1785

检测类型 委托检测

委托单位 泌阳县丰和新能源电力有限公司

项目名称 泌阳县丰和新能源电力有限公司泌阳县生活

电子信箱：hnzyytest@126.com 服务热线：400-1699-691 公司网址：www.zyjcyjy.com
地址：郑州高新技术产业开发区长椿路11号3号楼A幢二十九层A101号 传真：0371-86658611 邮编：450001

声　明

一、本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测
专用章”和骑缝章无效。

检　测　报　告

一、基本信息

检测类型	委托检测	采样日期	2024 年 10 月 17 日
检测类别	固体废物	分析日期	2024 年 10 月 17 日-19 日
委托编号	ZYTHJ20241785	检测依据	详见检测分析方法

二、检测内容

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次
固体废物	炉渣池	热灼减率	1 次/天，检测 2 天

三、质量保证及质量控制

1、所使用的检测方法均现行有效；

2、所使用的检测仪器均按规定进行检定或校准，并在有效期内；

5、所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；

6、所实施的检测活动均按照标准规范实施质量控制措施。

四、检测分析方法

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	仪器设备名称、型号及编号	检出限
固体废物	热灼减率	固体废物 热灼减率的测定 重量法 HJ 1024-2019	JY/YP 系列电子天平 YP5002 HNZYT/SB-HJ-101	0.2%

五、检测结果

（1）固体废物

炉渣池	GY241785001（01-03）	灰黑色、固态、无异味		
检测点位	检测项目	检测结果	限值要求	单位
炉渣池	热灼减率	1.6	5	%
		1.8		%
		1.5		%

1.执行标准为《生活垃圾焚烧污染控制标准》GB 18485-2014 的表 1 标准限值。

签　　发：　　签发日期：2024.11.12

签发人姓名：郭姬云

——报告结束——