HNZYT-IV-BG/HJ-02/E/0

CMA
221601060133
有效期2028年3月20日

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号：HNZYT2025-[illegible]

委托单位 垃圾焚烧热电联产项目2025年年度环境监测

检测地址 泌阳县西四环路与金桥路交汇处西南角

检测类别 废气

河南省政院检测有限公司

河南省政院检测有限公司 检验检测专用章 4101[illegible]

声 明

一、 本报告未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

二、 本报告复制后未加盖“河南省政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。

七、 若对本报告有异议，请于收到本报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起十日内向我公司提出书面复议申请，逾期未申请的，视为认可本报告。

检 测 报 告

二、质量保证及质量控制

4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；

5、所使用的关键试剂、耗材均经过验收，符合相关标准要求；

检 测 报 告

检测点位	检测项目	采样日期	检测结果			排气筒高度（m）
			标干流量（m^3/h）	排放浓度（mg/m^3）	排放速率（kg/h）	
飞灰仓废气排放口	颗粒物	2025.4.10	2.48×10^3	1.3	3.22×10^{-3}	28
			2.53×10^3	2.3	5.82×10^{-3}	
			2.58×10^3	2.5	6.45×10^{-3}	
消石灰仓废气排放口	颗粒物	2025.4.10	2.63×10^3	1.7	4.47×10^{-3}	26
			2.66×10^3	2.0	5.32×10^{-3}	
			2.68×10^3	1.4	3.75×10^{-3}	